



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«26» октября 2016 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№465

В период с «14» октября 2016 года по «26» октября 2016 года по адресу: г. Ярославль, ул. Бабича, д. 9 а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «12» октября 2016 года № 465
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114»

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «14» октября 2016 года по 11 час. 00 мин. «26» октября 2016 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующая МДОУ «Детский сад № 114» Борзова Светлана Сергеевна 12.10.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Детский сад № 114» Борзова Светлана Сергеевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание учреждения 2-х этажное здание с подвальным этажом. Здание II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Общая площадь здания составляет 3570,20 м². Здание учреждения построено в 1991 году. Отопление центральное водяное. Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 3-го типа.

В ходе проведения проверки:

Пункты 1,2,3,4,5,6 предписания №114/1/1 от 12.10.2015 г. выполнены в полном объеме.

- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 12.10.2015 года №114/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» октября 20 16 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зордзова Светлана Сергеевна г. Ярославль ООО «Домашний уют»
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» октября 20 16 г.

[Handwritten Signature]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)