



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«12» октября 2015 г.
(дата составления акта)

14 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 114

По адресу/адресам: г. Ярославль, ул. Бабича, д. 9а.
В период с «29» сентября 2015 года по «12» октября 2015 года на основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору [redacted] от «28» августа 2015 года № 114

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114» (МДОУ Детский сад № 114).

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «29» сентября 2015 года по 14 час. 30 мин. «12» октября 2015 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая МДОУ «Детский сад № 114» [redacted] 09.09.2015 г. [подпись]

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору [redacted]

При проведении проверки присутствовали: Старший воспитатель МУ «Детский сад № 114» [redacted]

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание 2-х этажное с подвальным этажом. Здание II степени огнестойкости. Несущие конструкции – железобетонные, перекрытия – железобетонные, крыша – совмещённое рудонное покрытие. Отопление центральное водяное. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара с выводом сигнала на пульт пожарной охраны.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Отсутствуют в складских помещениях хозяйственного блока таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390); п. 5.34 НПБ 166-97; ст. 4 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной	МДОУ «Детский сад № 114»

		безопасности»; ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч.1	
2	Отсутствует на дверях складских помещений в хозяйственном блоке обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 4 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ФЗ № 69 ст. 2, 37, 38; ФЗ №184 ст. 46, ч. 1	МДОУ «Детский сад № 114»
3	Помещения 42, 60,67,74,51 на 1-ом этаже Лит. А, 26,27,28,35,50 на 2-ом этаже Лит. А по тех. паспорту инвен. номер 225983 не оборудованы знаками пожарной безопасности с использованием фотолюминесцентных материалов, обозначающими места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности (Огнетушителей, ПК).	ст. 2,37,38 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., ч.1 ст.46 ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года, , п.1, ст.151 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ;ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.6.1.4, п.6.2.6, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.5.3.1, п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ.	МДОУ «Детский сад № 114»
4	Допущена отделка потолка в музыкальном зале (помещение 38 на 2-м этаже Лит. А по тех. паспорту инвен. номер 225983) материалом (потолочными плитками) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1	ст. 134 п. 6, 8, таб. 3, 29 Федерального Закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 2,37,38 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; ч.1 ст.46 ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года	МДОУ «Детский сад № 114»
5	Допущена отделка пола в музыкальном зале (помещение 38 на 2-м этаже Лит. А по тех. паспорту инвен. номер 225983) материалом (паркет) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	ст. 134 п. 6, таб. 3, 29 Федерального Закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 2,37,38 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; ч.1 ст.46 ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года	МДОУ «Детский сад № 114»
6	Допущена отделка потолка в помещениях 62 на 1-м этаже, помещениях 62,63,53,54,43,44,1 на 2-м этаже Лит. А по тех. паспорту инвен. номер 225983) материалом (потолочными плитками) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	ст. 134 п. 7, таб. 3 Федерального Закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 2,37,38 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; ч.1 ст.46 ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года	МДОУ «Детский сад № 114»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
- нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[Signature]
(подпись проверяющего)

[Signature]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 12.10.2015 года № 114/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору [Redacted]
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» октября 20 15 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Старший воспитатель [Redacted]
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» октября 20 15 г. [Signature]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)