



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 116/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №114»
(далее по тексту – МДОУ «Детский сад №114»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедев А.А. № 116 от «08» апреля 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «15» апреля 2021 года по 14 час. 00 мин. «22» апреля 2021 года проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Соловьевой Верой Васильевной в отношении МДОУ «Детский сад №114», осуществляющего деятельность по адресу: 150064, г. Ярославль, ул. Бабича, д.9а в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад №114» Борзовой Светланы Сергеевны, заместителя заведующего МДОУ «Детский сад №114» по АХР Загуменниковой Марии Николаевны

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность систем в течение времени, необходимого для выполнения необходимых функций и эвакуации людей из здания	п. 54 ППП в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), ст.84 п.7, ст. 103 п.2 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03, п. 4.9 СП 6.13130.2013	15.04.2022г	
2.	В здании детского сада отсутствует аварийное эвакуационное	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 37	15.04.2022г	

	освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13130.2016		
3.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет))	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	
4.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационного выхода, ведущие из помещения группы «Гномик» (находящиеся на 1-м этаже здания детского сада).	п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	
5.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - на путях эвакуации из помещения группы «Гномик» стоит шкаф с горшками и хоз. инвентарь	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. «б» п. 27 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	
6.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации из помещения группы «Петушок» стоит шкаф с горшками и хоз. инвентарь	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. «б» п. 27 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	
7.	На дверях складского помещения (помещение кладовой на пищеблоке на 1-м этаже здания детского сада) отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классы зон в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.	п. 12 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	
8.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в коридоре перед эвакуационным выходом из помещения пищеблока на 1 этаже здания детского сада стоят холодильники	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. «б» п. 27 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от	15.04.2022г	

		16.09.2020г. №1479)		
9.	Не оборудовано АУПС помещение кладовой на пищеблоке (позиция №59 по тех. паспорту)	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 4 НПБ 110-03*	15.04.2022г	
10.	В помещении кладовой у музыкального зала на 2-м этаже здания детского сада светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника.	п.п. «в» п. 35 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.04.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» апреля 20 21г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МДОУ «Детский сад №114» Борзова Светлана Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«22» апреля 20 21г.

(подпись)





**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль
(место составления акта)

«22» апреля 2021 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 116**

В период с «15» апреля 2021 года по «22» апреля 2021 года по адресу: 150064, г. Ярославль, ул. Бабича, д.9а
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «08» апреля 2021 года №116*

была проведена проверка в отношении: *Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №114» (далее по тексту – МДОУ «Детский сад №114»)*

Продолжительность проверки: *в период с 10 час. 00 мин. «15» апреля 2021 года по 14 час. 00 мин. «22» апреля 2021 года.*

Акт составлен: *отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.*

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад №114» Борзова Светлана Сергеевна 09.04.2021 г. лично под роспись.
(фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: *Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Соловьева Вера Васильевна.*

При проведении проверки присутствовали: *заведующий МДОУ «Детский сад №114» Борзова Светлана Сергеевна, заместитель заведующего МДОУ «Детский сад №114» по АХР Загуменникова Мария Николаевна*

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МДОУ «Детский сад №114» представляет собой отдельно стоящее 2-х этажное здание, кирпичное с подвалом, общая площадь помещений составляет 3570,20 кв.м., 2 степени огнестойкости. Год постройки 1991 г. Класс функциональной опасности Ф 1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. В помещениях детского сада располагаются групповые ячейки в количестве 12 штук, музыкальный зал, кабинеты специалистов, хоз. помещения, пищеблок. Максимальное количество 300 чел., работников – 44 чел., в ночное время – 1 сторож. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (контракт №11208 от 18.01.2021 г., обслуживание осуществляет ЯО0000ВДПО) и обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. На объекте защиты осуществляется вывод сигнала автоматической установки пожарной сигнализации о пожаре (срабатывании) по радиоканалу или другим способом на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы или в пожарную часть (контракт №11208 от 18.01.2021 г., обслуживание осуществляет ЯО0000ВДПО).

В ходе проведения проверки установлено:

- Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

1.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность систем в течение времени, необходимого для выполнения необходимых функций и эвакуации людей из здания	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), ст.84 п.7, ст. 103 п.2 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03, п. 4.9 СП 6.13130.2013	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
2.	В здании детского сада отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 37 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13130.2016	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
3.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет))	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
4.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационного выхода, ведущие из помещения группы «Гномик» (находящиеся на 1-м этаже здания детского сада).	п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
5.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - на путях эвакуации из помещения группы «Гномик» стоит шкаф с горшками и хоз. инвентарь	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. «б» п. 27 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
6.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации из помещения группы «Петушок» стоит шкаф с горшками и хоз. инвентарь	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. «б» п. 27 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
7.	На дверях складского помещения (помещение кладовой на пищеблоке на 1-м этаже здания детского сада) отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классы зон в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.	п. 12 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
8.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в коридоре перед эвакуационным выходом из помещения пищеблока на 1 этаже здания детского сада стоят холодильники	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. «б» п. 27 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
9.	Не оборудовано АУПС помещение кладовой на пищеблоке (позиция №59 по тех. паспорту)	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 4 НПБ 110-03*	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
10.	В помещении кладовой у	п.п. «в» п. 35 ППР в РФ (утверждены	<u>МДОУ</u>

музыкального зала на 2-м этаже здания детского сада светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника.	постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>«Детский сад №114»</u>
--	--	---------------------------

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист от 22.04.2021 г. в 1 экз. на 8 л.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля по пожарному надзору Соловьёва В.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » апреля 20 21г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад №114» Борзова Светлана Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » апреля 20 21г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____