



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль

«22» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 116**

В период с «15» апреля 2021 года по «22» апреля 2021 года по адресу: 150064, г. Ярославль, ул. Бабица, д. 9а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «08» апреля 2021 года №116

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №114» (далее по тексту – МДОУ «Детский сад №114»)

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «15» апреля 2021 года по 14 час. 00 мин. «22» апреля 2021 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад №114» Борзова Светлана Сергеевна 09.04.2021 г. лично под роспись.
(фамилия, инициалы, отчество (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Соловьева Вера Васильевна.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Детский сад №114» Борзова Светлана Сергеевна, заместитель заведующего МДОУ «Детский сад №114» по АХР Загуменникова Мария Николаевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МДОУ «Детский сад №114» представляет собой отдельно стоящее 2-х этажное здание, кирпичное с подвалом, общая площадь помещений составляет 3570,20 кв.м., 2 степени огнестойкости. Год постройки 1991 г. Класс функциональной опасности Ф 1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. В помещениях детского сада располагаются групповые ячейки в количестве 12 штук, музыкальный зал, кабинеты специалистов, хоз. помещения, пищеблок. Максимальное количество 300 чел., работников – 44 чел., в ночное время – 1 сторож. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (контракт №11208 от 18.01.2021 г., обслуживание осуществляет ЯОООООВДПО) и обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. На объекте защиты осуществляется вывод сигнала автоматической установки пожарной сигнализации о пожаре (срабатывании) по радиоканалу или другим способом на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы или в пожарную часть (контракт №11208 от 18.01.2021 г., обслуживание осуществляет ЯОООООВДПО).

В ходе проведения проверки установлено:

- Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

1.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность систем в течение времени, необходимого для выполнения необходимых функций и эвакуации людей из здания	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), ст.84 п.7, ст. 103 п.2 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03, п. 4.9 СП 6.13130.2013	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
2.	В здании детского сада отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 37 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13130.2016	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
3.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет))	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
4.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационного выхода, ведущие из помещения группы «Гномик» (находящиеся на 1-м этаже здания детского сада).	п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
5.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - на путях эвакуации из помещения группы «Гномик» стоит шкаф с горшками и хоз. инвентарь	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. «б» п. 27 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
6.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации из помещения группы «Петушок» стоит шкаф с горшками и хоз. инвентарь	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. «б» п. 27 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
7.	На дверях складского помещения (помещение кладовой на пищеблоке на 1-м этаже здания детского сада) отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классы зон в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.	п. 12 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
8.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в коридоре перед эвакуационным выходом из помещения пищеблока на 1 этаже здания детского сада стоят холодильники	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. «б» п. 27 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
9.	Не оборудовано АУПС помещение кладовой на пищеблоке (позиция №59 по тех. паспорту)	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 4 НПБ 110-03*	<u>МДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№114»</u>
10.	В помещении кладовой у	п.п. «в» п. 35 ППР в РФ (утверждены	<u>МДОУ</u>

музыкального зала на 2-м этаже здания детского сада светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника.	постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	<u>«Детский сад №114»</u>
--	--	---------------------------

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист от 22.04.2021 г. в 1 экз. на 8 л.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » апреля 20 21г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад №114» Борзова Светлана Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » апреля 20 21г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____