

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад № 114»

150064 г. Ярославль,

ул. Бабица д.9 А

тел: 50-13-64, 53-88-01

ОКПО 21724400, ОГРН 1027600512500

ИНН/КПП 7602024298/760201001

МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВКОЙ  
ОБЛАСТИ.

Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Ярославлю

От 26.04.2021 г..

МДОУ «Детский сад № 114»

Заведующий


Борзова С.С.

Ответ

на представление об устранении выявленных нарушений

от 22.04.2021 г.

Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений
Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации - не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери гр. «Гномик»)	С сотрудниками дошкольного учреждения проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности от 23.04.2021 года
Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре – на путях эвакуации из помещения группы «Гномик» стоит шкаф с горшками и хоз. инвентарь	Шкаф с горшками в группе «Гномик» стоит около входа в спальню и не закрывает свободное прохождение из спальни в туалетную комнату. Хоз. инвентарь убран в шкаф для хоз. инвентаря. С сотрудниками данной группы проведен дополнительно инструктаж (по уборке помещений и пожарной безопасности).
Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре – на путях эвакуации из помещения группы «Петушок» стоит шкаф с горшками и хоз. инвентарь	В группе «Петушок» запланирован ремонт туалетной комнаты на 2022 год, при наличии дополнительных финансовых средств.
На дверях складского помещения (помещение кладовой на пищеблоке на 1-м этаже здания детского сада) отсутствует обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	В настоящее производится расчет категории и до 20 мая на дверях складского помещения (помещение кладовой на пищеблоке на 1-м этаже здания детского сада) будет указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности

<p>Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – в коридоре перед эвакуационным выходом из помещения пищеблока на 1 этаже здания детского сада стоят холодильники.</p>	 <p>Холодильники стоят на путях эвакуации и не мешают свободному выходу.</p>
<p>В помещении кладовой у музыкального зала на 2-м этаже здания детского сада светильник эксплуатируется со снятым колпаком предусмотренным конструкцией светильника.</p>	<p>Колпак на светильник в помещении кладовой у музыкального зала на 2-м этаже здания детского сада – восстановлен</p>

Заведующий



С.С. Борзова

54-03-15